

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отделение надзорной деятельности Калининского района
**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Краснодарскому краю 353780 ст. Калининская ул. Заречная, 21**
тел. 8(86163) 22100 fax: 8(86163) 21101

Предписание № 32/1- 5

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
ст. Старовеличковская, ул. Красная, 202

директору МБОУ СОШ № 5 Топка Наталье Ивановне
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД Калининского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю п/полковника вн. службы Лапунова А.В. № 32 от 30.01.2013 г.

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин. «11» февраля 2013 г. по 16 ч. 00 мин. « 28 » февраля 2013 г., проведена проверка государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю майором вн. службы Михайленко Юрием Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору; проводившего (-их) проверку,

МБОУ СОШ № 5 ст. Старовеличковская, ул. Красная, 202, ул. Северная, 1
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 5 Топка Натальей Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

здание МБОУ СОШ № 5 ст. Старовеличковская ул. Красная, 202

1.	- не изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 планы эвакуации людей и материальных ценностей со второго этажа школы.	(п. 7 ППР 04-05-2012, ФЗ-123 ст.151 ч.1);	20.08.2013 года	
2.	- двери лестничных клеток не оборудованы устройством для их самозакрывания	(п. 36 ППР 04-05-2012, ФЗ-123 ст.151 ч.1);	20.08.2013 года	
3.	-выход на чердак здания школы не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6*0,8 м.	(Федеральный закон от 22.07.08 г. №123-ФЗ ст. 90; п. 8.4* СНиП 21-01-97*);	20.08.2013 года	
ул. Северная, 1				
4.	- не изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 планы эвакуации людей и материальных ценностей.	(п. 7 ППР в РФ 04-05-2012, ФЗ-123 ст.151 ч.1);	20.08.2013 года	
5.	- в здании школы не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, указателей низкорасположенных направляющих линий.	(п. 33,43 ППР в РФ; п. 4.1, 6.6 Гост Р 12.2.143-2009; п. 1.1 НПБ 160-97);	20.08.2013 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Калининского района
по пожарному надзору Ю.С. Михайленко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«дд» ом 2013 г.



Предписание для исполнения получил:



«дд» ом 2013 г.

директор Н.И. Тонка
(должность, фамилия, инициалы)