

ПРЕДПИСАНИЕ № 436п-21-2013
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 30 декабря 2013 г.

ст.Калининская

Ведущий специалист-эксперт Мануйлова Татьяна Николаевна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проверке на основании распоряжения № 000800 от 16.12.2013г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -средняя общеобразовательная школа №5 станицы Старовеличковской,

Калининский район, ст.Старовеличковская, ул. Красная, 202 ИНН 2333007888

ОГРН 1022303951350 зарегистрирован 12.11.2002г. ИФНС в Калининском районе

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявила нарушения обязательных требований:

ст.11,17,28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования":

п.п.2.3..2.5..2.9..3.3..4.1. - не приведены пищеблоки в соответствии с требованиями санитарных правил, не обеспечено соблюдение поточности технологического процесса, отсутствует требуемый набор помещений, не оборудованы производственные цеха.

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

п.п.3.3..3.7..3.8. - не проведены ремонт асфальтового покрытия площадок для игр и отдыха, обустройство дорожек к контейнерной площадке;

п.п.4.14..4.15.- не проведен ремонт и восстановление санузлов при спортивных залах;

п.4.26.- не оборудованы технические комнаты для обработки уборочного инвентаря в зданиях школы;

п.4.27.- не проведен ремонт водопровода и канализации, не установлены умывальники в учебных помещениях, мастерских, классных комнатах;

п.п.5.10..5.12..5.15.- не выполнены требования санитарных правил к оборудованию мастерских трудового обучения в соответствии с требованиями санитарных правил, подвозка воды и канализации, электропалоченца, механическая вытяжная вентиляция отсутствуют, столярные верстаки изношенные, отсутствуют защитные устройства;

п.п.7.2.1..7.2.3..7.2.4..7.2.6. - не выполнено искусственное освещение в 15 из 30 учебных помещений, не обеспечены нормируемые уровни освещенности, не установлены софиты над классными досками;

п.п.4.28..4.29. - не выполнены требования к внутренней отделке надворного туалета, так стены и пол имеют неровную поверхность, трещины, щели, пол цементный, что не позволяет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Ссылка на статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием конкретных противоправных действий (бездействий)

Руководствуясь п.70. Административного регламента, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764, ч.2 ст.50 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя общеобразовательная школа №5 станицы Старовелнчковской

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество ИП)

1. Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований п.п.2.3.,2.5.,2.9.,3.3.,4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Срок до 01.12.2014

2. Организовать выполнение требований пп.3.3.,3.7.,3.8.,4.14.,4.15.,4.26.,4.27.,4.28.,4.29., 5.10.,5.12.,5.15.,7.2.1.,7.2.3.,7.2.4.,7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Срок до 01.12.2014

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

2. В срок до **01.12.2014** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Ведущий специалист - эксперт
Мануйлова Татьяна Николаевна

(подпись)

Предписание получил

(подпись, ФИО)

Татьяна Н. Н. 30.12.2013г.

(дата)

Предписание (направлено по почте)

(дата, номер заказного письма, уведомления)