

Информация

о мероприятиях, проведенных в МБОУ-СОШ № 5 ст. Старовеличковской для устранения нарушений, указанных в предписании Госпожнадзора № 32/1-5

№ п/п	Наименование мероприятия
1.	Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 планы эвакуации людей и материальных ценностей со второго этажа
2.	Двери лестничных клеток оборудованы устройством для их самозакрывания
3.	Выход на чердак здания школы со второго этажа оборудован в виде противопожарного люка 2-го типа размерами 0,6X0,8

Директор школы

Н.И.Топка